



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 12.05.2021 r.

WSR.271.4.13.2021 (109)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na: „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II - Zagospodarowanie zieleni przylicznej ul. Staszica”.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.13.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, jaką stawkę VAT powinni zastosować Wykonawcy?
Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zieleni.

Odpowiedź:

Ustalenie prawidłowej stawki vat za wykonywane prace znajduje się po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie nr 2:

Projekt zakłada montaż 17 szt. lamp solarnych. Zamieszczone w projekcie przykładowe oprawy oświetleniowe nie trzymają parametrów określonych w specyfikacji.

Na potwierdzenie, poniżej przesyłam odpowiedź od producenta lamp solarnych:

Odnosnie opraw solarnych:

To są tanie lampy Chińskie, takich lamp nie mamy ponieważ to nie świeci. Można sobie to zamontować za domem co najwyżej Żeby lampa o mocy 20W prawidłowo działała 10h pełną mocą, z autonomią 4 pochmurne dni konieczne jest zastosowanie panela o mocy min 270W oraz akumulatora żelowego głębokiego rozładowania o pojemności min 120Ah.

Prosimy o określenie jakie lampy należy przyjąć do wyceny. Czy wykonawcy mają uwzględnić w ofercie przykładową lampę zamieszczoną w projekcie, czy zgodnie z sugestią producenta lampy o lepszych parametrach, które zapewnią lepsze funkcjonowanie oświetlenia.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności





PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Odpowiedź:

Należy zastosować lampy zgodne z opisem w projekcie.

Lampy te posiadają panel solarny monokrystaliczny o dużej efektywności. Diody mają skuteczność świetlną 190lm/w i żywotność ponad 50 tys. godz., co w praktyce oznacza, że 10,5W poboru mocy daje 2000lm. Akumulatory litowo-jonowe jakie są zastosowane w tych lampach mają dwu- lub trzykrotnie dłuższą żywotność niż opisane w przesłanej przez oferenta informacji – żelowe. Lampy opisane w projekcie mają dodatkowo system TCS dogrzewania i utrzymywania stałej temperatury w skrzyni akumulatorowej, przez co ich sprawność przez cały rok jest praktycznie taka sama. System ALS wspomaga w inteligentny sposób w zarządzaniu światłem przy zmieniającej się aurze pogodowej, więc lampa sama dostosowuje intensywność światła. Po pełnym naładowaniu nowe serie lamp SLC 900RP są w stanie mieć nawet 7 dni autonomii przy optymalnych ustawieniach za pomocą pilota.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 17.05.2021 r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert poprzez odszyfrowanie zostanie przeprowadzone w dniu 17.05.2021 r. godz. 11:00.

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 15.06.2021 r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch