



Pruszków, dnia 28 maja 2021 r.



Pan
Andrzej Kurzela
Radny
Rady Miasta Pruszkowa

**Odpowiedź na interpelację
w sprawie bezpieczeństwa na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Zakątnej.**

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację, przygotowaną przez Pana Macieja Roszkowskiego – Prezesa Zarządu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa p. Krzysztof Biskupski;
2. aa.

Urząd Miasta Pruszkowa
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl
tel. (22) 735 87 77

Pruszków
poznasz - polubisz



Pruszków 19.05.2021 r.



Pan Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Dotyczy: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakątnej 2
w Pruszkowie dz. nr ew. 175/1 , 175/2

W odpowiedzi na przesłaną Interpelację Pana Andrzeja Kurzeli z dnia 07.05.2021 w sprawie bezpieczeństwa na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Zakątnej informuję, że Wykonawca robót posiada dokumenty dopuszczające urządzenie dźwigowe do pracy.

(ŻURAW Typ J65-MAC o numerze ewidencyjnym N3227001344 nr fabryczny 0173)

Badanie urządzenia dokonane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Budynek przy ul. Zakątnej 2B leży w strefie zakazu pracy żurawia i w tym obszarze żuraw nie wykonuje czynności związanych z budową.

Ramię robocze żurawia ma oznakowaną barierę bezpieczeństwa której wózek roboczy na wysięgniku żurawia wraz z ładunkiem nie może przekroczyć. Swobodny obrót wysięgnika żurawia bez ładunku poza wyznaczoną granicę bezpieczeństwa jest dopuszczalny.

W załączeniu:

- Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego dokonanego przez inspektora UDT z 12.04.2021 r. urządzenia j.w.
- Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego j.w z dnia 12.04.2021 r zatwierdzona przez Prezesa UDT.
- Pismo RM/MM/3574/2180/2021 z 02.04.2021 r. z PGE Dystrybucja S.A. w sprawie pracy żurawia wieżowego.


Prezes Zarządu Spółki
TBS „Zielień Miejska” Sp. z o.o.

Maciej Rąszkowski

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 12.04.2021
Oddział terenowy w Warszawie		
Eksploatujący: 103205 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BUILDING BULLS" SP. Z O.O. KRZEWNA 7 03-889 WARSZAWA	Urządzenie: ŻURAW Typ: J65-MAC Wytwórca: JASO EQUIPOS DE OBRAS S.A Numer ewidencyjny: N3227001344 Numer fabryczny: 0173 Rok budowy: 1998 Udźwig: 5.000 t	
Miejsce wykonania badania: PRUSZKÓW ZAKĄTNA 2		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2021 r. poz. 272); rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB		
Wykonano badanie: badanie okresowe Wynik badania: <u>pozytywny / negatywny*</u>		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: Badanie przeprowadzono po zmontowaniu żurawia na placu budowy. Wersja montażowa żurawia: 1. Długość wysięgnika Lw=30,0 m 2. Wysokość podnoszenia haka Hp=28,00 m 3. Zmontowany na podstawie krzyżowej. Załączono do dokumentacji stopień wykorzystania ресурсu urządzenia. 4. W czasie użytkowania należy bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych w "Instrukcji obostrzonych warunków pracy żurawi w kolizyjnej lokalizacji na budowie. Termin następnego badania: kwiecień 2022		
Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu: <i>Marcin Turkowski</i> (imię, nazwisko) (podpis) Eksploatującego*) / Osoby upoważnionej przez Eksploatującego *).	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR ROMAN NIBURSKI DT 2769	

*1 niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO



Pruszków, dnia 12.04.2021

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE "BUILDING BULLS" SP. Z O.O.
KRZEWNA 7
03-889 WARSZAWA

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 12.04.2021) przy urządzeniu technicznym o numerze fabrycznym 0173 i numerze ewidencyjnym N3227001344:

1. zezwala się na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 30.04.2022, przy aktualnych parametrach/danych określonych w:
 - księdze rewizyjnej urządzenia,
 -
2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia 16.11.2020 w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia technicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.2021 wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

z up. Inspektor ROMAN NIBURSKI
DT 2769

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Łuniewski Marcin

12.04.2021
data

.....
potwierczenie odbioru decyzji

* niepotrzebne skreślić



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków
05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszków, dn. 2-04-2021 r.

L. dz./RM/MM/3574/2180/2021

Mariusz Stępień
ARCUS Technologie Sp. z o. o.
ul. Witosza 17
05-430 Celestynów

Dotyczy: pracy żurawia wieżowego w bezpośrednim sąsiedztwie linii napowietrznej niskiego napięcia na budowie w Pruszkowie ul. Zakątna dz. nr 175/1 i 175/2.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j. w. uprzejmie informujemy, że biorąc pod uwagę, iż istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia znajduje się w ustalonej strefie pracy żurawia wieżowego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Pruszków wyraża zgodę na ustawienie żurawia w przedstawionej w Państwa piśmie lokalizacji pod następującymi warunkami;

Zabrania się krzyżować ustaloną strefę działania żurawia linią elektroenergetyczną o napięciu do 1 kV przebiegającą wzdłuż ul. Zakątnej w Pruszkowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna odległość pomiędzy ustaloną strefą działania żurawia a skrajnym przewodem istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia nie może być mniejsza niż 3 m. W odległości mniejszej niż 3 m oraz nad linią napowietrzną niskiego napięcia dopuszczalny jest obrót jedynie wysięgnika żurawia w czasie pracy i w czasie swobodnego obrotu po jej zakończeniu. Wózek żurawia oraz ładunek nie mogą przekroczyć 3 m strefy bezpieczeństwa, a tym samym znaleźć się nad linią niskiego napięcia. Żuraw należy uziemić.

Jednocześnie prosimy o przesłanie do Rejonu Energetycznego w Pruszkowie zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego „Instrukcji bezpiecznej pracy żurawia w warunkach kolizyjnej lokalizacji” oraz podanie telefonu kontaktowego do osoby nadzorującej budowę w zakresie urządzeń elektroenergetycznych.

Z poważaniem

K/o: RM