klimatyzatora
m=41kW
Jednostka zewnętrzna

min. 0,5m nad oknem
Klimatyzator ścienny
wydajność chłodzenia: 5,2kW
moc jawna min. 3,2kW

Jednostka zewnętrzna
klimatyzatora
m=21kW
min. 0,5m nad oknem

Klimatyzator ścienny
wydajność chłodzenia: 2,0kW
moc jawna min. 1,6kW

Klimatyzator ścienny
wydajność chłodzenia: 2,5kW
moc jawna min. 2,1kW

Jednostka zewnętrzna
klimatyzatora
m=21kW
min. 0,5m nad oknem

Jednostka zewnętrzna
klimatyzatora
m=61kW
min. 0,5m nad oknem

Klimatyzator kasetonowy
nawiew obwodowy
wydajność chłodzenia: 6,8kW
moc jawna min. 5,4kW

Jednostka zewnętrzna
klimatyzatora
m=61kW
min. 0,5m nad oknem

Klimatyzator kasetonowy
nawiew obwodowy
wydajność chłodzenia: 8,5kW
moc jawna min. 6,2kW

Klimatyzator kasetonowy
nawiew obwodowy
wydajność chłodzenia: 9,5kW
moc jawna min. 7,5kW

proj. 1x przewód YDY 3x2,5 do RG

proj. 8x przewód YDY 3x2,5 do RG

proj. 4x przewód YDY 3x2,5 do RG

przykładowa aranżacja sali

dylatacja

dylatacja

OZNACZENIA:

- proj. przewód YDY 3x2,5 układany w istn. korytach kablowych oraz poza korytami w proj. rurkach RL Ø 22

SART Sp. z o. o.
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

nazwa rysunku: **RZUT PARTERU**

inwestycja: REMONT W ŻŁOBKU nr 2

lokalizacja: 05-800 PRUSZKÓW ul. Antka 7

inwestor: Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

projektant: mgr inż. Arkadiusz Bukalski
UPR, bud nr MAZ/0542/PWOE/14 w specj. instalacyjnej

podpis:

branża: INS. ELEKTRYCZNA

faza: WYKONAWCZY

data: kwiecień 2020

skala: 1:100

nr rysunku: E-01