

E Klimatyzator ścienny  
wydajność chłodzenia: 5,2kW  
moc jawna min. 3,2kW

F Jednostka zewnętrzna  
klimatyzatora  
m=41kW  
pod oknem

#### OZNACZENIA:

— proj. przewód YDY 3x2,5 układany w istn. korytach  
kablowych oraz poza korytami w proj. rurkach RL Ø 22



SART Sp. z o.o. A HIT IADA  
e-mail: pracownia@architriada.eu  
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

inwestycja:

REMONT W ŻŁOBKU nr 2

lokalizacja:

05-800 PRUSZKÓW  
ul. Antka 7

inwestor:

Gmina Miasto Pruszków  
ul. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków

nazwa rysunku:

## RZUT PIĘTRA

projektant:

mgr inż. Arkadiusz Bukalski  
UPR. bud nr MAZ/0542/PW0E/14 w specj. instalacyjnej

branża:

INS. ELEKTRYCZNA

data:

kwiecień 2020

skala:

1:100

podpis:

faza:

WYKONAWCZY

nr rysunku:

E-02