



RZĘDNE TERENU PRZYJĘTE W PROJEKcie SIECI WODOCIĄGOWEJ SĄ ZGODNE Z PROJEKTEM DROGOWYM

MIĘJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI w m. st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA  
Dział Rozwoju i Projektowania  
Wydział Rozwoju Sieci Wodociągowej

Nr uzg. .... 248/W/2020  
z dnia .... 30.12.2020

UWAGA:

- Niniejsza dokumentacja rysunkowa może stanowić podstawę realizacji jedynie w formie, w jakiej została wydana – z tabelką oraz podpisami projektanta na każdym arkuszu.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego wodociągu i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Przewód wodociągowy należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego o połączeniach elastycznych kielichowych z powłoką zewnętrzną ze stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m2 nakładaną w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwą wykończającą oraz z powłoką wewnętrzną z cementu wielkopiecowego zgodnie z PN-EN 545:2010.
- Należy dostosować rzędne pokryw istniejącego uzbrojenia do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor		<b>PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA</b> ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-68-50	
Jednostka projektowa		<b>ROBIMART</b> ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel.:(22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego <b>BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY UL. MOSTOWĄ I UL. 3 MAJA W PRUSZKOWIE</b>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego <b>SIEĆ WODOCIĄGOWA W DRODZE GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ POMIĘDZY UL. MOSTOWĄ I UL. 3 MAJA W PRUSZKOWIE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</b>			
Stadium		Branża	Tom
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		<b>SANITARNA</b>	<b>II/IIB</b>
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusak		Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
<b>PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>		<b>2</b>	<b>46</b>