



## PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków  
tel.: 22 735 87 77  
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 12.07.2021 r.

WSR.271.4.35.2021 (196)

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na: **Budowę ul. Nowożynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie**  
w zakresie:

- budowy sieci wodociągowej ul. Nowożynierskiej i ul. Elektrycznej,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowożynierskiej i ul. Elektrycznej.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.35.2021

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Kanały kanalizacji sanitarnej wg Specyfikacji Warunków Zamówienia mają być wykonane z rur PP lite SN8 DN200, natomiast opracowanie rysunkowe zakłada wykonanie kanałów z rur PP lite SN10 DN200. Rury o jakim współczynniku wytrzymałości „SN” należy zastosować ?

Odpowiedź:

Należy wykonać kanały z rur PP lite SN10 DN200 .

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

*Paweł Makuch*