



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 20.08.2021 r.

WSR.271.4.41.2021 (238)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na:

Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja budynku Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.
Część 2 - Demontaż starych i montaż nowych ślizgów zjeżdżalni wraz z przebudową hamowni oraz wymianą elementów wsporczych w budynku Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.
nr WSR.271.41.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129) Zamawiający poniżej **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej znajduje się projekt fundamentów pod dwa słupy podtrzymujące konstrukcję rozka. Fundamenty te przenoszą siły, natomiast nie uwzględniają systemu kotwienia i ich głowice będą musiały zostać zwiększone z 0,6 m do 1,2 m co wiąże się z przeprojektowaniem fundamentów. Czy Inwestor dopuszcza tego typu rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 2:

Z uwagi na sezon urlopowy oraz wydłużone terminy wycen specjalistycznych urzędzeń prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.08.2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Prezydenta Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA


Konrad Sipiery



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

