



Urząd Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14 / 16
05 – 800 P r u s z k ó w

www.pruszkow.pl
prezydent@miasto.pruszkow.pl
tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50

inwestycje@miasto.pruszkow.pl

WRI.702.3.63 .2020.HM

Pruszków, 23.04.2020r.

MT PROJEKT

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
05 – 600 Grójec

Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych dla przebudowy drogi gminnej ul. Kowalskiej w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo Nr MT/W/50/03/2020/TK z dnia 30.03.2020r. dotyczące wydania warunków technicznych dla przebudowy drogi gminnej ul. Kowalskiej w Pruszkowie informuję, że w rejonie w/w ulicy nie posiadamy kanalizacji deszczowej umożliwiającej grawitacyjny spływ do sieci deszczowej.

Wody opadowe z terenu projektowanej ulicy należy zagospodarować we własnym zakresie tj. poprzez infiltrację do gruntu (drenaż rurowy) z zastosowaniem różnych rozwiązań.

Na wykonanie odwodnienia należy opracować projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz uzgodnić z Urzędem Miasta w Pruszkowie.

Warunki techniczne ważne są trzy lata od daty wydania

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA**


Konrad Sipiera