



inwestycje@miasto.pruszkow.pl

Urząd Miasta Pruszkowa  
ul. Kraszewskiego 14 / 16  
05 – 800 P r u s z k ó w

[www.pruszkow.pl](http://www.pruszkow.pl)  
[prezydent@miasto.pruszkow.pl](mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl)  
tel. (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50

WI.702.3.95.2019.HM

Pruszków, 13.05.2019r.

**APOGEUM Sp. z o.o.**  
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66  
02 – 123 Warszawa

*Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z przebudowy ul. Tuwima na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Kwiatów Polskich oraz ul. Kwiatów Polskich w Pruszkowie.*

*W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.05.2018r. dotyczące wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z przebudowy ul. Tuwima na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Kwiatów Polskich oraz ul. Kwiatów Polskich w Pruszkowie informuję, że w rejonie w/w ulicy nie posiadamy kanalizacji deszczowej umożliwiającej grawitacyjny spływ do sieci deszczowej.*

*Wody opadowe z terenu projektowanej ulicy należy zagospodarować we własnym zakresie tj. poprzez infiltrację do gruntu (drenaż) z zastosowaniem różnych rozwiązań.*

*Ponadto zalecane jest połączenie „przelewowe” projektowanego drenażu z ul. Kwitnącą i ul. Chabrową.*

**ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA**  
  
**Konrad Sipiera**