

**URZĄD MIASTA
PRUSZKOWA**

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel. 22 735-88-88, fax: 22 758-66-50

Pruszków 07.06.2019 r.

WI.7011.24.7.2019.AL


APOGEUM Sp. z o.o.
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66
02-123 Warszawa

dot.: warunków technicznych dla budowy oświetlenia w ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich w Pruszkowie oraz budowy kanału technologicznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2019 w sprawie wydania warunków technicznych budowy sieci oświetlenia przy realizacji zadania „Budowa ul. Tuwima na odc. od ul. Zdziarskiej do ul. Kwiatów Polskich i ul. Kwiatów Polskich” informuję, że na ul. Bąki 9A znajduje się skrzynka energetyczna, która może stanowić źródło zasilania dla nowych przyłączy. W załączeniu Umowa o świadczenie usług dystrybucji z PGE Nr 2519/DT/2010/URD (nr licznika 26660451).

Projektowane oświetlenie musi spełniać następujące warunki:

- Aluminiowy słup oświetleniowy typu SAL8,5 z wysięgnikiem WL 1,5, barwa C45 anodowany INOD,
- Oprawy z ledowym źródłem światła o ciepłej barwie (zakres temperatury barwowej 2800-3200K),
- Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty - 75W,
- Wygląd i styl oprawy podobny do rysunku zamieszczonego poniżej.



Projekt budowlany dla oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z Urzędem Miasta Pruszkowa.

Informuję również, że dla przedmiotowego zadania nie przewidziano zaprojektowania i wybudowania kanału Technologicznego.

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA**

Konrad Szipiera

Załącznik:

Umowa o świadczenie usług dystrybucji /OSD – URD ODBIORCA/ Nr 2519/DT/2010/URD (stron 7)