

LEGENDA:

- Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25 mm²
- Projektowana oprawa oświetleniowa LED 45W II klasa ochronności na słupie h=8 m, wysięgnik 1 m, kąt 5°
- Projektowana oprawa oświetleniowa LED 36W II klasa ochronności na słupie h=8 m, wysięgnik 1 m, kąt 5°
- Projektowana oprawa oświetleniowa LED 104W II klasa ochronności na słupie h=8 m, wysięgnik 1 m, kąt 5°
- Projektowane złącze słupowe II klasa ochronności z bezpiecznikami topikowymi typu D01/E14 gG 6A
  TYP 1 – Rozgałęźne, jedno gniazdo bezpiecznikowe
  TYP 2 – Rozgałęźne, dwa gniazda bezpiecznikowe
  TYP 11 – Przelotowe, jedno gniazdo bezpiecznikowe
  TYP 12 – Przelotowe, dwa gniazdo bezpiecznikowe
- Isniejące złącze na słupie energetycznym

PROJEKT:

Budowa ul. Tuwima na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Kwiatów Polskich i ul. Kwiatów Polskich w Pruszkowie

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16,
05–800 Pruszków

PROJEKTANT:

APOGEUM Sp. z o. o.
ul. Korotyńskiego 23 lok. 66,
02–123 Warszawa
tel.: (+48) 609 00 16 80

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Marcin Kowalczyk	MAZ/0147/PWBE/17	
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. Michał Płużański	MAZ/0153/PWBE/17	

Faza projektu: Projekt budowlany

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA

Skala	Data	Nr rysunku	Str
-	02.2020	E02	17