



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 12.10.2021 r.

WSR.271.4.56.2021 (280)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Budowa ul. Tuwima i Kwiatów Polskich w Pruszkowie.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.56.2021.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 1129), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunku z sylwetką projektowanego słupa oświetleniowego, wysięgnika pojedynczego i podwójnego

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej rysunek z sylwetką projektowanego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakie kąty między ramionami mają mieć podwójne wysięgniki?

Odpowiedź:

Należy zastosować kąt 90°

Pytanie 3:

Czy projektowane słupy oświetleniowe mają być zabezpieczone elastomerem do wysokości wnęki?

Odpowiedź:

Projektowane słupy oświetleniowe mają być zabezpieczone elastomerem do wysokości wnęki.

Pytanie 4:

Czy wysięgniki mają być łukowe czy kątnie?

Odpowiedź:

Wysięgniki mają być łukowe



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pytanie 5:

Z informacji od Producenta słupów oświetleniowych termin realizacji zamówienia wynosi 8-10 tygodni. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wydłużenie terminu realizacji robót na dzień dzisiejszy nie jest możliwe z uwagi na środki finansowe zapisane w budżecie gminy. Niemniej jednak, jeżeli będą ku temu przesłanki, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy na podstawie § 14 ust. 2.

Pytanie 6:

W punkcie 1.10 zestawienie podstawowych materiałów punkt 4 i 5 jest wpisana ilość 1200m prosimy o informację czy te ilości są poprawne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane w Stadium: Projekt Budowlany Branża Projekt architektoniczno-budowlany Oświetlenie Uliczne Tom III 1.10 Zestawienie podstawowych materiałów pkt 4 i pkt 5 wskazane ilości nie są poprawne. Zaszła omyłka pisarska. Poprawna ilość wynosi 120 m.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch