



## PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków  
tel.: 22 735 87 77  
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 21.10.2021 r.

WSR.271.4.62.2021 (286)

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej.**

**Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.62.2021.**

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 1129), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jakiego rodzaju rury należy zastosować do budowy kanalizacji deszczowej? W specyfikacji technicznej na stronie nr. 48 są podane cztery rodzaje rur. W projekcie jest zapis o zastosowaniu rur strukturalnych PP o nośności SN8.

Prosimy jednoznacznie o podanie jakiego rodzaju rury należy zastosować, z jakiego materiału i o jakiej nośności.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie ul. Spacerowej zastosowano:

- rury DN500mm PP SN8, L=330,7m,
- rury DN300mm PP SN8, L=63,1m,
- rury Dz200mm PVC SN8, L=22,3m,

Kanały główne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, strukturalnych, dwuściennych (zewnątrzna powierzchnia karbowana, wewnętrzna gładka) z PP min. SN8 (sztywność obwodowa min. 8kN/m<sup>2</sup>) o średnicy DN500mm, DN300mm, łączonych na złączki dwukielichowe lub poprzez zastosowanie rur z kielichem. Dopuszcza się również zastosowanie rur z PEHD o tożsamy parametrach.

Pozostałe rurociągi grawitacyjne o średnicy Dz200mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC SN8 (sztywność obwodowa 8kN/m<sup>2</sup>) z litą ścianką. Nie dopuszcza się stosowania rur i kształtek ze spienionym rdzeniem.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA

*Paweł Makuch*