



## PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków  
tel.: 22 735 87 77  
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 26.10.2021 r.

WSR.271.4.62.2021 (287)

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:  
**Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej**

**Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.62.2021.**

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 1129), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

Według przedmiaru pozycja nr 4.37 zakłada wykonanie 16 studni betonowych o średnicy 1200 mm, a według projektu kanalizacji deszczowej należy wykonać odpowiednio 14 studni o średnicy 1200 mm i 2 studnie o średnicy 1000 mm. Proszę o informację, jakie ilości studni przyjąć do wyceny?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 14 studni fi. 1200 i 2 studnie fi. 1000

#### Pytanie 2:

Pozycja nr 4.41 przedmiaru mówi o wykonaniu 18 m kanału z rur o średnicy 200 mm, a według projektu należy wykonać 22,3 m kanału z rur o średnicy 200 mm. Proszę o informację, jaką ilość należy przyjąć?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 22,3 m rur kanalizacyjnych fi 200mm.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
*Paweł Makuch*