



Oznaczenie obwodu	QG	OGR	istn. odbiory	TP-5/G1	TP-5/G2	TP-5/WW1	TP-5/WW2	TP-5/STER	TP-5/O1
Opis	Zasilanie z istn. RG	Ogranicznik przepięć		Gniazda 230V suszarka do ręk	Gniazda 230V suszarka do ręk	Wypust 1-faz. Wentylator Wyciągowy WW1	Wypust 1-faz. Wentylator Wyciągowy WW1	Układ sterowania załączania wentylatorami zegarem programowalnym.	Oświetlenie podstawowe i awaryjne talety
Moc zainstalo., kW				1,5kW	1,5kW	0,2kW	0,2kW	0,1kW	0,35kW
Moc szczytowa, kW	istn. 2,91kW + proj. 1,7W								
Typ kabla/przewodu	istn. 5xLgY			YDY	YDY	YDY	YDY	LgY	YDY
Przekrój	1x16mm <sup>2</sup>			3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>

RYСУNEK:

SCHEMAT ROZDZIELNICY TP-4

ARKUSZ  
1