

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 29.04.2022 r.

WSR.271.4.12.2022 (49)

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Realizacja robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” w zakresie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W odniesieniu do treści SWZ tj: załącznik nr 8 do SWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy str. 60 Garaż: Zamawiający nie wskazał czy przewiduje w garażu, w ramach zadania instalację stacji ładowania pojazdów lub kanałów kablowych umożliwiających ich montaż w przyszłości. Czy Zamawiający wymaga montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia, jako jeden z obowiązków wykonawcy, zaprojektowanie i wykonanie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń, dodatkowego 3-fazowego przyłącza energetycznego o mocy 53 kW dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Stacja ładowania obsługująca dwa stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowana będzie w garażu podziemnym. Dodatkowo wykonawca wykona wewnętrzną linię zasilającą oraz wewnętrzną instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Instalacja wewnętrzna ma być zakończona w miejscu uzgodnionym z zamawiającym na etapie projektowania.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch