



Pruszków, 14.06.2022 r.

WSR.271.4.23.2022 (83)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa pasa drogowego dróg gminnych w zakresie wykonania aktywnego zsynchronizowanego doświetlenia przejść dla pieszych:

- a) ul. Kubusia Puchatka przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- b) ul. Akacyjowa przy ul. Dębowej,
- c) ul. Ludwika Waryńskiego przy Parkingu Park & Ride.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.23.2022.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy w Zakresie Wykonawcy jest uzgodnienie dokumentacji tkz. ZUD a co za tym idzie konieczność pozyskania mapy do celów projektowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, w zakresie Wykonawcy jest uzgodnienie dokumentacji ZUD oraz pozyskanie mapy do celów projektowych.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający jest w stanie na tym etapie wskazać miejsce przyłączenia do sieci?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie, zamawiający na tym etapie nie jest w stanie jednoznacznie wskazać miejsca przyłączenia do sieci.

Pytanie 3.

Czy przyłączenie będzie wymagać uzyskanie warunków przyłączenia do sieci od operatora czy będzie wpięte do oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Doświetlenie przejść dla pieszych będzie „wpięte” do istniejącego oświetlenia ulicznego i nie będzie wymagało uzyskania warunków przyłączenia do sieci od innego operatora.

Pytanie 4.

Czy do PEO i lamp fi 200 będzie wymagane zasilanie buforowe czy podłączenie do sieci będzie miało zasilanie przez całą dobę?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Punkty PEO i lampy fi 200 będą wymagały podłączenia do zasilania buforowego, ponieważ oświetlenie uliczne będzie działało w określonych godzinach.

Pytanie 5.

Do czego ma służyć moduł GSM (czy chodzi o statystyki ile osób przechodzi przez przejście)?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Moduł GSM jest modułem komunikacyjnym który ma zapewnić dwukierunkową komunikację między doświetleniem przejścia, a portalem administracyjnym.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch