



Pruszków, 15.07.2022 r.

WSR.271.4.33.2022 (105)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa ul. Kościuszki w Pruszkowie – etap I

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.33.2022.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

PYTANIE 1

W projekcie drogowym, rys. D.05 „Szczegóły konstrukcyjne” wymiar opornika na rysunku to 12x30 cm, a w opisie dla opornika na tym samym rysunku jego wymiar to 12x25 cm.
Jaki wymiar opornika należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Wymiary opornika jakie należy przyjąć do wyceny to **12x25 cm.**

PYTANIE 2

W projekcie drogowym, rys. D.05 „Szczegóły konstrukcyjne” wymiar krawężnika najazdowego na rysunku to 15x22 cm, a w opisie dla krawężnika najazdowego na tym samym rysunku jego wymiar to 15x25 cm.
Jaki wymiar krawężnika najazdowego należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Wymiary krawężnika najazdowego jakie należy przyjąć to **15x22 cm.**

PYTANIE 3

Z uwagi na bardzo trudną dostępność na rynku, czy zamiast kamienia bazaltowego można zastosować inny gatunek kamienia w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kamienia bazaltowego.

PYTANIE 4

Wg opisu technicznego do projektu drogowego, str. 18 dla nawierzchni chodników: „nawierzchnia zasadnicza: płyty kamienne granitowe jasnoszare (średnioziarniste, płomieniowane) o wymiarach 60x60x10cm oraz akcenty w nawierzchni: płyty kamienne, bazaltowe czarne (płomieniowane) o wymiarach 60x60x10cm i 30x60x10 cm”.

Pozostała dokumentacja projektowa, tj. rysunki drogowe oraz przedmiar nie opisują żadnych wstawek (akcentów) z płyt bazaltowych w chodniku. Ponieważ płyty granitowe i bazaltowe bardzo różnią się ceną, prosimy o jednoznaczną informację, czy cały chodnik ma być wykonany z płyt granitowych, jasnoszarych 60x60x10 cm, czy też mają być tam wstawki z płyt bazaltowych? Jeżeli mają być wstawki z płyt bazaltowych prosimy o dokładną informację (lub rysunek) jak mają być rozmieszczone te wstawki oraz prosimy o podanie powierzchni dla poszczególnych rodzajów płyt bazaltowych (w zależności od ich wymiarów).

Odpowiedź:

W Etapie I objętym zamówieniem akcenty bazaltowe w nawierzchni nie występują.

PYTANIE 5

Prosimy o potwierdzenie, że ścieżka rowerowa przechodząca przez jezdnię ma być wykonana z tego samego materiału, co reszta jezdni, tj. kostki granitowej, ciemnoszarej, ciętej 16x16x16 cm.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 6

Prosimy o informację jakie rodzaje (gatunki) granitu będą spełniały określenia kolorystyczne zgodne z projektem, tzn. jakie dokładnie granity są przewidywane do zastosowania jako kolor ciemnoszary, a jakie jako jasnoszary?

Odpowiedź:

Gatunki granitu spełniające wymagania kolorystyczne zostały określone w STWiOR, które są załącznikiem do ogłoszenia.

PYTANIE 7

Z uwagi na bardzo wysoką złożoność przygotowania miarodajnej wyceny do przedmiotowego zadania, m.in. dużą liczbę koniecznych wycen branżowych, wiele zróżnicowanych asortymentów kamiennych, jak również ze względu na trwający właśnie sezon urlopowy, a co za tym idzie, dłuższy okres oczekiwania na oferty od podwykonawców i dostawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 29.07.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.07.2022 r.


PYTANIE 8

Prosimy o informację, jaki dokładnie zakres prac należy przyjąć do wyceny w ramach wykonywania okładzin granitowych istniejących stopni schodowych. Czy w zakres zadania wchodzi jedynie skucie istniejących okładzin i w ich miejsce wykonanie nowej okładziny granitowej mocowanej na kleju, czy też należy dokonać całkowitej rozbiórki starych schodów i w ich miejsce wykonać nowe. Jeżeli tak, to prosimy o szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych. Czy należy wykonać również izolację? Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych oraz o ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Projekt zakłada jedynie wymianę okładzin na nowe granitowe, mocowane na kleju, po wcześniejszym ewentualnym wyrównaniu podłoża.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



PYTANIE 8

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeżeli tak prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź:

Załączona do dokumentacji Decyzja ZRID zezwala na wycinkę drzew.

PYTANIE 9

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Etap I budowy ul. Kościuszki, będący przedmiotem zamówienia, nie wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców oraz udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), ustala nowy termin składania ofert na dzień **20.07.2022 r. godz. 9:00**.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **20.07.2022 r. godz. 10:00**.

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 18.08.2022 r.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77