



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: **Budowa ul. Kościuszki w Pruszkowie – etap I.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Zamawiający poniżej **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.**

Pytanie nr 1

Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonanie i Odbioru Robót D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
Zapis na stronie 97 pkt 2.7 Masa zalewowa - masa zalewowa do wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być stosowana na **gorąco** i odpowiadać wymaganiom normy norma BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

W którym elemencie prac należy zastosować masy zlewowe na gorąco skoro w pkt. **2.8 ujęto Zaprawy epoksydowe do spoinowania nawierzchni z kostki i płyt kamiennych** które stosuję się na zimno.

Odpowiedź:

Masę zalewową na gorąco należy zastosować w szczelinach dylatacyjnych nawierzchni jezdni usytuowanych prostopadle do jej osi i rozstawie co ~10 m.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA
/-/ Paweł Makuch