



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 15 maja 2020 r.

PRO.DRP.660.734.2020.128582.20.BT

Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę **projektowanego budynku przedszkola oraz budynku gospodarczego** zlokalizowanych przy **ul. 3 Maja 67 na dz. nr ew. 193/3, 193/5 i 193/7 z obrębu 11** w Pruszkowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 04.05.2020 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 08.05.2020 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Dopuszczamy możliwość zaopatrzenia w wodę ww. budynków w łącznej ilości $1,66 \text{ dm}^3/\text{s}$ na cele socjalno - bytowe oraz w ilości $2,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w drodze dojazdowej do ul. 3 Maja po zaprojektowaniu i wybudowaniu niezależnych przyłączy wodociągowych do każdego budynku, zgodnie z przedstawioną Państwa propozycją na załączonym do ww. pisma planie zagospodarowania terenu.
- b. Z uwagi na charakter obiektu oraz nieznaną stan techniczny ww. sieci wodociągowej, nie będącej na majątku Spółki oraz jej faktyczny przebieg, zaopatrzenie w wodę ww. budynków wskazane jest realizować zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w piśmie znak: PRO.DRP.669.1002.2020.077181.20.BT.GM z dnia 01.04.2020 r. Taki sposób zaopatrzenia w wodę projektowanej inwestycji zapewni większą niezawodność dostawy wody o właściwych parametrach.
- c. W przypadku podjęcia decyzji o rozbudowie sieci wodociągowej zgodnie z ww. informacjami technicznymi, zawartymi w pkt. 1. b. niniejszego pisma należy wystąpić do Spółki ze zleceniem na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.
- d. Z uwagi na to, iż Spółka nie posiada dokumentacji powykonawczej wskazanego przez Państwo przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. 3 Maja, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu ewentualnie błędnego wskazania parametrów ww. sieci.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; Kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kr. anówka
Naturalnie TAK :)



2. Warunki dodatkowe

- a. Na zaopatrzenie w wodę należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej, będącej w eksploatacji Spółki w wysokości 0,25 MPa.
- d. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie oraz zgodę zarządcy drogi na lokalizację urządzeń wodociągowych w pasie drogowym.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym należy sprawdzić w terenie.
- f. Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji powykonawczej przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. 3 Maja przy projektowaniu przyłączy wodociągowych do budynków należy oprzeć się na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach własnych w terenie.
- g. Istniejące przyłącza wodociągowe na terenie inwestycji należy zlikwidować pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. przy ul. Mikkego 4 w Warszawie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
PIONIEROWOJ
Jarosław Robak

Do wiadomości:

1. Archiwum III (3744)

Załączniki:

1. Mapa z siecią wodociągową – wydruk z GIS
2. Projekt zagospodarowania terenu